

Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

Auftraggeber (Kunde): Oswald Cateringtechnik Oswald Cateringtechnik AG Alterswil 174 3531 Oberthal	Auftragnehmer: Oswald Cateringtechnik AG Alterswil 174 3531 Oberthal	
Geräteart: Ablufthaube	Hersteller:	Seriennummer:
Ident.- Nr.: 1002-0000-023	Abteilung:	Gerätetyp: T 3009-10
Heizleistung [kW]: 0 kW	Schutzleiterlänge (m): 12,5 m	Querschnitt (qmm): 1,5 qmm
Übersp.Abl. (Uiso LN-PE 250V): -		
Prüfung nach: SNG 482638	Messprofil: SKI (mit PE) Aktiv	Prüfdatum: 14.01.2026

Besichtigung:

- [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)
- [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung
- [OK] Isolierteile in Ordnung
- [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei
- [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typenschild korrekt
- [OK] Sonstiges

Sicherheitsmessungen	Messwert	Grenzwert	Ergebnis
Schutzleiterwiderstand [Ohm]	0,355 Ohm	max 0,400 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN-PE [MOhm]	>20,00 MOhm	min 1,00 MOhm	OK
Isolationswiderstand LN-Sonde [MOhm]			
Isolationswiderstand Sonde-PE [MOhm]			
Berührungsstrom [mA]			
Differenzstrom [mA]	0,20 mA	max 3,50 mA	OK
Schutzkleinspannung			
Verdrahtungstest			
Funktionstest			OK

Funktionsmessungen	L1	L2	L3
Spannung [V]	230 V		
Strom [A]	0,0 A		
Leistung [W]	0 W		

Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei

OK

Bemerkung zur Prüfung:

Gemäß Unfallverhütungsvorschrift VUV Art. 32b und VUV Art. 32 Abs. 2:

Prüfintervall: 12 Monate

Nächster Prüftermin: 14.01.2027

Verwendetes Prüfgerät

Fabrikat: SAFETY^{TEST}	Typ: Safetytest 1PM SN: ULP00195
--	-------------------------------------

Unterschriften

Prüfer: Silvan Oswald	
Ort: Oberthal Datum: 14.01.2026	