

Prüfprotokoll für die Prüfung nach SNG 482638 (EN 50678/EN 50699)



mobil • temporär • individuell

Auftragsnummer:

Auftraggeber (Kunde): Oswald Cateringtechnik Oswald Cateringtechnik AG Alterswil 174 3531 Oberthal		Auftragnehmer: Oswald Cateringtechnik AG Alterswil 174 3531 Oberthal	
Ident.- Nr.: 2781-0000-001	Geräteart: Induktionsherd 4-er mit BAIN-marie	Hersteller: Menu System	
Modell:	Seriennummer:	Prüfdatum: 16.07.2026	
Schutzklasse: SKI	Heizleistung [W]: <3,5 kW		
Schutzleiterlänge [m]: 12,5 m	Querschnitt [qmm]: 6,0 qmm		
Elektrische Prüfung:			
Prüfung	Grenzwert	Messwert	Ergebnis
Sichtprüfung Gehäuse			OK
Sichtprüfung Isolierteile			OK
Sichtprüfung Schutzleiter			OK
Sichtprüfung Anschlussleitungen			OK
Sichtprüfung Typschild			OK
Sichtprüfung Sonstiges			OK
Schutzleiterwiderstand	< 0,142 Ohm	0,129 Ohm	OK
Isolationswiderstand LN gegen PE	> 0,30 MOhm	> 20,00 MOhm	OK
Differenzstrom	< 3,50 mA	0,12 mA	OK
Funktionsprüfung Funktionstest			OK
Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei			OK
Bemerkung zur Prüfung:			
Gemäss Unfallverhütungsvorschrift VUV Art. 32b und VUV Art. 32 Abs. 2: Prüfintervall: 12 Monate Nächster Prüftermin : 16.07.2027			
Prüfgerät Seriennummer: ULP00195			
Unterschriften			
Prüfer: Silvan Oswald			
Datum: 20.07.2026			